

ЖСх
1
ПМ 74230041000107093496 от 04.08.2023г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д.73
тел/факс: 8-(351)-263-64-90, E-mail: rospn@chel.surnet.ru
ОКПО 75430681, ОГРН 1057423518173, ИНН/КПП 741216069/745101001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 06/32-1-150 от 16.08.2023г.**

МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска»
г. Челябинск, ул. Черкасская, 10 а

16.08.2023г.

(место выдачи предписания)

Нами, заместителем начальника отдела надзора по надзора по гигиене де-
тей и подростков Созыкиной Н.А., заместителем начальника отдела надзора по
надзора по гигиене детей и подростков Мурашовой Е. А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита

16 августа 2023г. в отношении Муниципального бюджетного образовательного
учреждения "Детский сад "№ 275 г. Челябинска" ИНН 7450015874 ОГРН
1027402819553,

юридический адрес: 454052, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Черкасская,
10 а,

место осуществления деятельности: 454052, Челябинская обл., г. Челябинск, ул.
Черкасская, 10 а,

- ПМ 74230041000107093496 от 04.08.2023г., акт профилактического визита №
06/182-432 от 16 августа 2023г. 17-00, №, часов

(указывается наименование контролируемого лица,
адрес место нахождения и места осуществле-ния деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» по адресу 454052, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Черкасская, 10 а

- помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают поточность технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (п.2.3.3. СП 2.4.3648-20) ,
- меню не отвечает требованиям раздела VIII СанПин 2.3/2.4.3590,
- для приготовления холодных закусок отсутствует стол с охлаждаемой поверхностью, что не отвечает п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20,
- инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах блюд по выходу блюд п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20,
- имеется алюминиевая посуда для приготовления блюд - п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20,
- площадь на одного ребенка в 2-х группах « Пчелка» 1 ая младшая, « Облачко» средняя группа, , что не отвечает нормативам п. 3.1.1. СанПиН 2.4.1.3049-13),
- смена песка произведена 10.05.2023г. Документы о ежегодной смене песка в весенний период, в песочницах, на игровых площадках и документы о его безопасности представлен протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» от 21.04.2023г. № 1107680-23, по которому содержание мышьяка не отвечает требованиям таблицы 6.17 . СанПин 1.2.3685
- покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20),
- групповая ячейка для детей до 3-х лет «Ромашка» (разновозрастная группа от 1,5 лет до 3 лет) находится на 2-м этаже, что не отвечает п.3.1.3. СП 2.4.3648-20),
- невозможно оценить состояние вентиляций в каждой группе помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые), в т. ч. приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, что является нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648-20,
- представлен документ, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не были проведены, что является нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648-20,
- в одном помещении используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. (п.2.8.5. СП 2.4.3648-20),
- водонагреватели на время отключения горячей воды не установлены на пищеблоке и во всех групповых, что не отвечает п.2.6.1. СП 2.4.3648-20,
- расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними и расстояние кроватей от наружных стен, между кроватями, между изголовьями кроватей не соответствует нормативам, что не отвечает п.3.1.5. СП 2.4.3648-20, п. таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21,
- трансформируемые кровати не имеют самостоятельный заход на них, что не отвечает п.2.4.8. СП 2.4.3648-20,

- расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними и расстояние кроватей от наружных стен, между кроватями, между изголовьями кроватей не соответствует нормативам, что не отвечает п.3.1.5. СП 2.4.3648-20, п. таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21,
- над унитазами для слива из горшков отсутствуют краны для их обработки и слив для их обработки, что не соответствует п.3.1.7. СП 2.4.3648-20,
- раковины для персонала отсутствуют в 2 группах из 6-ти групп, что не отвечает п.3.1.7. СП 2.4.3648-20.
- на момент осмотра ЛМК не представлены- в настоящее время проводится медосмотр сотрудников. (п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- не проводится обработка постельных принадлежностей в химической чистке или дезинфекционной обработке за 2023г. , что не отвечает п.2.11.5. СП 2.3648-20,
- для технических целей в туалетных помещениях, за исключением одной группы, не установлены отдельные водопроводные краны , что является нарушением п.2.11.4. СП 2.4.3648-20,
- хранение уборочного инвентаря не упорядочено, часть инвентаря хранится вне хозяйственных шкафов , что не отвечает п.2.11.3. СП 2.4.3648-20,
- не проведена проверка соответствия представленных документов приобретенной продукции из- за отсутствия маркировки приобретенной продукции.
- в программах производственного контроля указаны не актуализированные санитарные правила и нормы , которые утратили силу,; - отсутствует проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, предусмотренные вышеуказанными программами что отвечает п.1.5 СП 1.1.1058-01.

МБДОУ «ДС № 275 .г. Челябинска» по адресу 454052 г. Челябинск, ул. П. Калмыкова, 27 а:

- На территории имеются неровности дорожек и подходов, что является нарушением п. 2.2.4. СП 3648-20
 - В овощном складе требуется проведение ремонта стен, стены с признаками загрязнения пылью – п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
 - Отмечается невыполнение натуральных норм продуктов на одного ребенка за июль по сыру на 81,7%, по сокам на 59,2% , что является нарушением таблицы № 1 приложения 7 к СанПиНу 2.3./2.4.3590-20.
 - В прачечной после протекания кровли местами отвалилась облицовочная плитка, требуется ремонт стен и потолка – п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля

надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» по адресу 454052, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Черкасская, 10 а

1. Обеспечить в помещении пищеблока расстановку оборудования, используемого для приготовления пищи и мытья посуды, обеспечивают соблюдение точности технологических процессов, исключить встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды (п.2.3.3. СП 2.4.3648-20),
Срок до 25.12.2023г.
2. Откорректировать меню в соответствии с требованиями раздела VIII СанПин 2.3/2.4.3590,
Срок до 25.12.2023г.
3. Для приготовления холодных закусок приобрести стол с охлаждаемой поверхностью (п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).
Срок до 05.08.2025г.
4. Заменить алюминиевую посуду для приготовления блюд - п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
Срок до 05.08.2025г.
5. Промаркировать инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах - п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
Срок до 15.09.2023г.
6. Обеспечить площадь на одного ребенка в 2-х группах «Пчелка» 1 ая младшая, «Облачко» средняя группа в соответствии с п. 3.1.1. СанПиН 2.4.1.3049-13),
Срок до 01.09.2024г.
7. Представить протокол исследования песка на мышьяк за 2023ш. -таблица 6.17. СанПин 1.2.3685
Срок до 01.10..2023г.
8. Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20),
Срок до 05.08.2025г.
9. Разместить – групповую ячейка для детей до 3-х лет «на 1-м этаже (п.3.1.3. СП 2.4.3648-20).
Срок до 05.08.2023г.
10. Оценить состояние вентиляции в каждой группе помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые), в т. ч. приточно-вытяжной вентиляции с

механическим и (или) естественным побуждением (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20).
Срок до 05.08.2024г.

11. Представить документ, подтверждающий проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха -п.2.7.4. СП 2.4.3648-20,
Срок до 05.08.2024г.
12. Не использовать в одном помещении разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. (п.2.8.5. СП 2.4.3648-20),
Срок с момента проверки постоянно.
13. Установить водонагреватели на время отключения горячей на пищеблоке и во всех групповых- п.2.6.1. СП 2.4.3648-20,
Срок до 05.08.2025г.
14. Обеспечить расстановку кроватей со свободным проходом детей между ними и расстояние кроватей от наружных стен, между кроватями, между изголовьями кроватей - .3.1.5. СП 2.4.3648-20, п. таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21,
Срок до 05.08.2024г.
15. Обеспечить на трансформируемых кроватях самостоятельный заход на них, что не отвечает п.2.4.8. СП 2.4.3648-20,
Срок до 05.08.2024г.
16. Над унитазами для слива из горшков оборудовать краны для их обработки - п.3.1.7. СП 2.4.3648-20,
Срок до 05.08.2024г.
17. Установить раковины для персонала в туалетных групп- п.3.1.7. СП 2.4.3648-20.
Срок до 05.08.2024г.
18. Представить ЛМК и список с данными медосмотра и профилактических прививок (п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 .
Срок до 01.10.2023г.
19. Проводится обработка постельных принадлежностей в химической чистке или дезинфекционной обработке - п.2.11.5. СП 2.3648-20,
Срок ежегодно.
20. Для технических целей в туалетных помещениях установить отдельные водопроводные краны - п.2.11.4. СП 2.4.3648-20,
Срок поэтапно до 05.8.2025г.

21. Упорядочить хранение уборочного инвентаря - в хозяйственных шкафов, - п.2.11.3. СП 2.4.3648-20,
Срок до 25.12.2023г.
22. Сохранять маркировку приобретенной продукции из.
Срок постоянно с момента приобретения.
23. В программах производственного контроля :
- актуализировать санитарные правила и нормы срок до 01.10.2023г. ,
- включить проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, и обеспечит их выполнение - п.1.5 СП 1.1.1058-01.
Срок в установленные программой сроки .

МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» по адресу 454052 г. Челябинск, ул. П. Калмыкова, 27 а:

24. Провести ремонт в прачечной и в овощном складе - п. 2.5.3. СП 3648-20.
Срок до 05.08.2025г.
25. Обеспечить выполнение натуральных норм на одного ребенка по сыру и сокам - таблица 1 приложения № 7 к СанПиНу 2.3/2.4.3590-20.
Срок постоянно с момента проверки.
26. Устранить дефекты дорожек и подходов на территории с целью профилактики травматизма у детей - п. 2.2.4. СП 3648-20.
Срок до 05.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

юридическое лицо

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский № 275 г. Челябинска» ИНН 7450015874 ОГРН 1027402819553,

юридический адрес:

454052, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Черкасская, 10 а,

место осуществления деятельности:

454052, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Черкасская, 10 а

454052 г. Челябинск, ул. П. Калмыкова, 27 а.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 727-47-37 электронный адрес: rospn-06@chel.surnet.ru , заказным почтовым отправлением с уведомлением о

вручении или иным доступным способом в сроки выполнения мероприятий данного предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 727-47-37 электронный адрес: rosprn-06@chel.surnet.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки выполнения мероприятий данного предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 727-47-37 электронный адрес: rosprn-06@chel.surnet.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки выполнения мероприятий данного предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Заместитель начальника ОНГДиП



Созыкина Н.А.

Заместитель начальника ОНГДиП



Мурашова Е. А.

должность лица, составившего предписание

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а):

16.07.2023 года



(подпись, инициалы и фамилия)

Предписание направлено учредителю Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский № 275 г. Челябинска» в Комитет по делам образования г. Челябинска на эл.почту: edu@cheladmin.ru