

Отчет о выполнении предписаний за 2021 год

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	Предписание №334/1/1 от 20.04.2022 по улице Черкасская 10А - Ширина эвакуационного выхода гр. Мишутка менее 0,8м.(фактическая ширина составляет 71 см.) - Здание МБДОУ «ДС № 275 г.Челябинска» не оснащено СОУЭ третьего типа	Выполнено 20.04.2021 Выполнено 25.03.2022
2	Предписание №335/1/1 от 20.04.2022 Калмыкова 27А - Здание МБДОУ «ДС № 275 г.Челябинска» не оснащено СОУЭ третьего типа	Выполнено 25.03.2022

Заведующий



Васнева Ю.А.

Исполнитель Юсупова А.Д.

Тел.726-50-50