

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-70-48, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,

электронный адрес: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 334/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 275 г. Челябинска»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору № 334 от 18.03.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

15.04.2021 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (Продолжительность проверки 2 часа 00 мин.)

20.04.2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 1 час 00 мин.)

Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня / 3 часа 00 минут проведена плановая, выездная проверка Соколовой Ириной Сергеевной - государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Детский сад № 275 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Черкасская, 10а
(наименование объекта надзора и его адрес) ем

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 275 г. Челябинска» - Васневой Юлией Александровной
указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ширина эвакуационного выхода (над выходом имеется табло «Выход»), ведущего из помещения игровой группы «Мишутка» (1-ый этаж) непосредственно на улицу менее 0,8 м (фактически ширина составляет 71 см). Согласно информации о количестве воспитанников в МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» в данной группе 29 детей.	ч. 3, 4 ст. 4, 6, 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 (утв. Приказом от 19.03.2020 г. № 194)	01.04.2022 г.	
2.	Здание МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» не	ч. 3, 4 ст. 4, 6 ФЗ №	01.04.2022 г.	

оснащено СОУЭ третьего типа. (по факту установлено СОУЭ второго типа, в здании 174 воспитанника согласно справки заведующего МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» Васневой Ю.А.).	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08, таблица 2 п. 1 СП 3.13130.2009		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016г.).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- * собственники имущества;
- * руководители федеральных органов исполнительной власти;
- * руководители органов местного самоуправления;
- * лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- * лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- * должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору

И.С. Соколова

Предписания для исполнения получил (-а):

И.С. Соколова
И.С. Соколова

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

«20» апреля 2021

И.С. Соколова
(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-70-48, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,

электронный адрес: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 335/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 275 г. Челябинска»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору № 335 от 18.03.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

15.04.2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 2 часа 00 мин.)

20.04.2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 1 час 00 мин.)

Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня / 3 часа 00 минут проведена плановая, выездная проверка Соколовой Ириной Сергеевной - государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Детский сад № 275 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Калмыкова, 27а (наименование объекта надзора и его адрес) ем

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 275 г. Челябинска» - Васневой Юлией Александровной указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные

№ Преписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Здание МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» не оснащено СОУЭ третьего типа. (по факту установлено СОУЭ второго типа, в здании 174 воспитанника согласно справки заведующего МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска» Васневой Ю.А.).	ч. 3, 4 ст. 4, 6 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08, таблица 2 п. 1 СП 3.13130.2009	01.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016г.). При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- * собственники имущества;
- * руководители федеральных органов исполнительной власти;
- * руководители органов местного самоуправления;
- * лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- * лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- * должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору

И.С. Соколова

Предписания для исполнения получил (-а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

«до» И.В. Яценко 2021

(подпись)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99